

1) ...  
2) ...  
(40)

Zbaków Górny 17.06.2019

Chorostkowski Jacek

18.06.2019  
2938

Do Burmistrza Wąsosz

Zwracam się z zapytaniem czy miejscowości Czarnoborsko, Zbaków Górny, Wiklina, Wodniki, Świniary, Borowna i Pobiel będą przyłączone do ujęcia wody w Rudnej Wielkiej.

Chorostkowski Jacek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
56-210 Wąsosz, ul. Rzemieślnicza 16  
NIP: 501-00-74-959, Tel: 655437852,  
e-mail: [woda@pwik.eu](mailto:woda@pwik.eu)

40

Wąsosz, dnia 02-07-2019 r.

PWiK: 2/07/2019

Urząd Miejski Wąsosza
Wpł. 03. 07. 2019
L.dz. 245 OR 4

Chorostkowski Jacek

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej Wąsosza Jacka Chorostkowskiego z dnia 17-06-2019 r. PWiK-Wąsosz Sp. z o.o. informuje, że miejscowości: Czarnoborsko, Zbaków Górny, Wiklina, Wodniki, Świniary, Borowna i Pobiel okresowo (okres letni) mogą być zaopatrywane w wodę z ujęcia Rudna Wielka

Prokurent  
Czesław Kondraci

Do wiadomości:


1. Burmistrz Wąsosza

40

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
56-210 Wąsosz, ul. Rzemieślnicza 16  
NIP: 501-00-74-959, Tel: 655437852,  
e-mail: woda@pwik.pl

Wąsosz, dnia 01 sierpnia 2019 r.

PW i K - 01/08/2019



Burmistrz Wąsosza

**dotyczy :** pisma z dnia 19-07-2019 r. dot.zmiany ujęcia wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąsoszu w związku z pismami mieszkańców miejscowości Wiklina, Zbaków Górny wyjaśnia co następuje :

- decyzję o przyłączeniu miejscowości Wiklina, Zbaków Górny do ujęcia wody w m. Rudna Wielka podjęto mając na uwadze interes społeczny. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami art.5 pkt.1 (Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków)-tak zostały zawarte umowy.

Z uwagi na upały panujące w całym kraju, powodujące znacznie zwiększony pobór wody w tym czasie, wybudowaliśmy nitkę wodociagową umożliwiającą zasilanie awaryjne w/w miejscowości. Gdyby takiej nitki nie było, występowałyby przerwy w dostawie wody w okresie upałów, ponieważ rozbiór wody następuje znacznie szybciej niż jej dopompowanie do zbiornika. Chcąc zapewnić mieszkańcom stały dostęp do wody wybudowaliśmy zasilanie awaryjne.

- w/w zmiana ma charakter czasowy - sezonowy (okres letni-upały),

- badania wody na ujęciach wody zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz.2294) oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem badań przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze prowadzone są z częstotliwością 2 razy w każdym kwartale. W załączeniu przesyłamy ostatni wynik badanej wody na ujęciu Rudna Wielka. Wynik spełnia wymogi zawarte w w/w przepisach. W okresach wcześniejszych również nie stwierdzono, aby woda mnie spełniała wymogów ministra zdrowia. Następne badanie zaplanowane jest na dzień 12-14 sierpnia 2019 r.

Ponadto informujemy, że wszystkie wyniki badań, które zobowiązani jesteśmy wykonywać umieszczane są niezwłocznie po ich otrzymaniu na naszej stronie internetowej <http://pwik.wasosz.smarthost.pl>.

Dyrektor ds. technicznych  
*Czesław Końdracki*

PREZES Zarządu  
*Sylwester Jędrzejewski*