



**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.93.2020.JS

## **OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 oraz ust. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie zawiadamia, że

### **udzielono pozwolenia wodnoprawnego**

osobie fizycznej na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. studni podziemnej nr 1A o parametrach:
  - a) głębokość wiercenia: 36,0 m,
  - b) zafiltrowanie: filtr o średnicy  $\varnothing$  160mm o długości 6,0 m owinięty siatką nr 10 (na głębokości 28 do 34m poniżej terenu)
  - c) wydajność eksploatacyjna studni  $Q_e=18 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=23 \text{ m}$ , lej depresji  $R=345 \text{ m}$
  - d) pompa o wydajności dostosowanej do wydajności studni
  - e) dz. nr 49 obręb Sułów Wielki, gm. Wąsosz
  - f) współrzędne geodezyjne: X: 5724155,6 Y: 6409393,1
2. Usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni głębinowej 1A
  - 1) Cel zamierzonego korzystania z wód: pobór wody do nawadniania upraw gruntowych polowych i tunelach foliowych.
  - 2) ilość pobieranych wód:
$$Q_{\text{max.s.}} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$$
$$Q_{\text{śr.d.}} = 28,6 \text{ m}^3/\text{d}$$
$$Q_{\text{dop.r.}} = 11440,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

*w ramach zasobów eksploatacyjnych w wysokości:  $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 23,0 \text{ m}$  dla ujęcia w miejscowości Sułów Wielki, gm. Wąsosz określonych w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych”(miejscowość Sułów Wielki, gm. Wąsosz, powiat górowski) przyjętej bez zastrzeżeń przez Starostę Górowskiego zawiadomieniem BO-OŚ-VIII-752/15/07/KF w dniu 04.05.2007 r.*
  - 3) urządzenie służące do poboru wód studnia nr 1A:
    - a) głębokość wiercenia: 36,0 m,

- b) zafiltrowanie: filtr o średnicy  $\varnothing$  160mm o długości 6,0 m owinięty siatką nr 10 (na głębokości 28 do 34m poniżej terenu)
- c) wydajność eksploatacyjna studni  $Q_e=18 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=23 \text{ m}$ , lej depresji  $R=345 \text{ m}$
- d) pompa o wydajności dostosowanej do wydajności studni
- e) dz. nr 49 obręb Sułów Wielki, gm. Wąsosz
- f) współrzędne geodezyjne: X: 5724155,6 Y:6409393,1

### Pouczenie

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (**datę doręczenia stanowi czternasty dzień licząc od dnia następnego od dnia dokonania publicznego obwieszczenia**).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.



Publicznie ogłoszone przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:

1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza, Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz
2. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra

.....  
(data umieszczenia obwieszczenia, podpis)

.....  
(data zdjęcia obwieszczenia, podpis)

Sprawę prowadzi:  
mgr inż. Joanna Sawicka  
Dział Współpracy z Użytkownikami Wód  
tel. (65) 547 61 42  
e-mail: [joanna.sawicka@wody.gov.pl](mailto:joanna.sawicka@wody.gov.pl)