



Gmina Wąsosz

Pl. Wolności 17
56 - 210 Wąsosz
tel. (65) 543 - 78 - 80 ; 543 - 78 - 50
fax (65) 543 - 77 - 08

BOŚ.272.1.1.2019

Wąsosz, 29.05.2019 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drozdowice Wielkie”.

Zamawiający w odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z Wykonawców informuje, że:

Pytanie nr 1:

Według przedmiaru należy ułożyć tylko warstwę ścierną o gr. 5cm, natomiast w projekcie (przekroje normalne) jest warstwa wiążąca gr. 5 cm oraz warstwa ścierną gr. 4cm. Jaki będzie właściwy zakres prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy ułożyć tylko warstwę ścierną AC 11 S gr. 5 cm.

Pytanie nr 2:

W poz. 15 załączonego przedmiaru przedstawiono 51,334 m³ ławy pod krawężnik. W naszej ocenie jest to zbyt duża ilość. Prosimy o skorygowanie tej pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W poz. 15 przedmiaru wystąpił błąd rachunkowy. Zamawiający zmienia ilość w tej poz. z 51,334 m³ na 17,11 m³.

Pytanie nr 3:

Mimo ryczałtowego rozliczenia jest wymóg załączenia do oferty kosztorysu uproszczonego, a przed ewentualnym podpisaniem umowy kosztorysu szczegółowego. Czy ma on być wykonany na podstawie opublikowanego przedmiaru robót, czy jednak ma uwzględniać zakres wszystkich robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferta Wykonawcy winna być oparta na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Kosztorys ofertowy uproszczony jak i szczegółowy jest załącznikiem uzupełniającym ofertę i służy do oceny wiarygodności i rzetelności przedstawionych cen ofertowych.

Wobec powyższego zmianie nie ulega termin złożenia i otwarcia ofert.

Dokonana zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.