



## Urząd Miejski Wąsosza

**Pl. Wolności 17**  
**56 - 210 Wąsosz**  
**tel. (065) 543 - 78 - 80 ; 543 - 78 - 50**  
**fax (065) 543 - 77 - 08**

Wąsosz, dnia 28-07-2011r.

BOŚ 271.12.2011

### OFERENCI WSZYSCY

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – etap I”**

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Wąsosz w Wąsoszu, działając na podstawie art. 38. ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1**

Prosimy określić czy w gminie Wąsosz istnieje już system monitoringu GPRS. Jeżeli tak to prosimy podać informację czy użytkownik dopuszcza funkcjonowanie dwóch różnych systemów monitoringu. W przypadku, jeżeli nie dopuszcza prosimy podać informację jaka firma wykonała w/w system monitoringu GPRS oraz podać kwotę wpięcia do istniejącego monitoringu ?

#### **Odpowiedź:**

Na terenie Gminy Wąsosz istnieje system monitoringu GPRS i wizualizacji HYDRO NET. Użytkownik nie dopuszcza dwóch różnych systemów monitoringu. Integratorem systemu jest Firma HYDRO-Partner Sp. z o.o. w Lesznie. Zamawiający nie zna ceny wpięcia do systemu monitoringu.

#### **Pytanie 2**

Czy istnieje możliwość zamiany pomp ABS na pompy innego producenta o równoważnych parametrach ?

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym spełniających żądane parametry urządzeń innych producentów.

Przedłożone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.