



17	Zawór zwrotny gwintowany DN20
16	Zawór kulowy gwintowany DN20
15	Zawór bezpieczeństwa typu 2115, DN15, 6bar
14	Manometr tarczowy 0-10bar
13	Naczynie przepomowe REFIX DE12, REFLEX
12	Zawór kulowy gwintowany DN20
11	Naczynie wzbiorcze typu otwartego o pojemności 20 litrów
10	Zawór kulowy gwintowany DN20
09	Podgrzewacz o pojemności 120l z wężownicą i grzałką elektryczną
08	Zawór kulowy gwintowany DN20
07	Zawór różnicowy z kulią DN20
06	Zawór zwrotny gwintowany DN20
05	Pompa obiegowa typu 25Por40C, LFP
04	Filtr siatkowy gwintowany DN20
03	Zawór kulowy gwintowany DN20
02	Zawór spustowy gwintowany DN15
01	Ogrzewacz stałopalny o mocy 7 kW, OGNIWO
Ozn.	Materiał/urządzenie

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ			
PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK MIESZKAŃ SOCJALNYCH 56-210 WAŚOSZ UL. KORCZAKA DZ. BUD. NR. 519/6			
INWESTOR GMINA WAŚOSZ PL. WOLNOŚCI 17 56-210 WAŚOSZ			
BIURO PROJEKTOWE JACHPROJEKT JANUSZ TUMIŁOWICZ 58-300 Górn Ols Kędzierza Wlk 64/10 tel. +48 65 644-43-22, tel.kom: 804112376 fax. +48 65 644-43-22 e-mail: Biuro@jachprojekt.pl			
IMIĘ NAZWISKO,	NR UPRAWNIENI	PIECZĘĆ	PODPIS
PROJEKTANT INŻ. JANUSZ TUMIŁOWICZ	269/02/DUW		
SPRAWDZAJĄCY MGR.INŻ. ŁUCJA SZYPIŁŁO	1498/91/Lo		
STADIUM		SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY		1:50	03.2011
RYSUNEK			
INSTALACJE SANITARNE		NR RYS.	
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		06	