


ZKP ADM
(odrębne opracowanie)



wyłącznik pożarowy prądu
w obudowie przeszklonej
przy rozd. adm.

sygnał do wyłączenia tablic
TM 1...9, przyciskiem p.poż.

NKGs 2x1,5mm2


Bi Gg/6A

proj. YDYżo 5x6mm2
zasilanie z ZKP

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako szafkę podtynkową, o IPx3
2. Kabel zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenia kabli górą i dołem.
3. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica administracyjna



Robert Jamróży ROBOTECH
Ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-120-91-86

temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNK MIESZKAŃ SOCJALNYCH		
adres obiektu:	ul. Korczaka , dz. nr 519/6, 56-210 Wąsosz	inwestor:	GMINA WĄSOSZ Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz
rysunek:	Rozdzielnica administracyjna - Radm	branża:	ELEKTRYCZNA
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	luty 2011
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	inż. Robert Jamróży	WKP/0146/POOE/08 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
sprawdzający:	inż. Stanisław Sowiński	600/84/Lo, 1320/89/Lo W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
asystent:	inż. Piotr Kolendowicz	----	
asystent:	inż. Tomasz Szudrowicz	----	