



Pomieszczenie kuchni w którym będą zamontowane ogrzewacze stołepalne z płaszczem wodnym wyposażone będą w grawitacyjną wentylację nawiewno wylęwną.
Nawiew - kratka o wymiarach 20x20cm zamontowana na wysokości maksymalnie 15cm nad posadzką (w ścianie zewnętrznej)
Wylęwny - kratka o wymiarach 21x14cm zamontowana na murowanym przewodzie wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.
Kratka zamontowana maksymalnie 15cm od sufitu.

Połączenie kotła (ogrzewacza) i podgrzewacza c.w.u. patrz schemat technologiczny kotłowni.

Kotła nawiązane o wymiarach 21x14cm

PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA
BUDYNEK MIESZKAN SOCJALNYCH
56-210 WĄSOSZ UL. KORCZAKA DZ. BUD. NR. 519/6

INWESTOR		INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	
GMINA WĄSOSZ PL. WOLNOŚCI 17 56-210 WĄSOSZ			
BIURO PROJEKTOWE			
JACHPROJEKT JANUSZ TUMIŁOWICZ ul. 200 Gdańsk 84 84-200 Gdańsk Okr. Kościarnka Wlk 84-10 tel. 58 661 54 54 e-mail: jachprojekt@wp.pl			
MIE. NAZWIŚKO	NR. UPRAWNIEN	PECECZKA	PODPIS
PROJEKTANT	INŻ. JANUSZ TUMIŁOWICZ	289/02/DWM	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. LUCJA SZPIELO	1488/91/Ls	
STADIUM		SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY		1:50	03.2011
RZUTY			
INSTALACJE SANITARNE RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.			04