


Do wewnętrznych  
instalacji w budynku



LEGENDA:

- C.O. POWRÓT
- C.O. ZASILANIE
- CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
- CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
- WODA ZIMNA

17	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	1
16	FILTR SIATKOWY DO WODY GWINTOWANY DN32	1
15	POMPA CYRKULACYJNA TYP 15PWR14C	1
14	ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY DN15	1
13	FILTR SIATKOWY DO WODY GWINTOWANY DN15	1
12	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN15	3
11	ZAWÓR BEZP. TYP 2115, DN20, 6 BAR	1
10	MANOMETR TARCZOWY RADIALNY DN15, D=60 MM, 0-10 BAR	1
09	ZAWÓR SPUSTOWY GWINTOWANY DN15 (ZE ZŁĄCZ. NA WĄŻ ELASTYCZNY)	1
08	PRZEPONOWE NACZYNNIE WZBIORCZE DE18	1
07	ZAWÓR ZWROTNY GWINTOWANY DN32	1
06	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN25	5
05	PODGRZEWACZ WODY O POJ. 200 L, np. VITOCCELL 100-W	1
04	TERMOMETR TARCZOWY (WYPOSAŻENIE PODGRZEWACZA)	1
03	FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DO WODY DN25	1
02	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN25	5
01	KOCIOŁ KONDENSACYJNY GAZOWY O MOCY 35 kW, np. VITODENS 200-W	1
OZN.	RODZAJ URZĄDZENIA / MATERIAŁU	ILOŚĆ
INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ		

BUDYNEK USŁUGOWY  
PRZEDSZKOLE II - ODDZIAŁOWE  
56-210 WĄSÓSZ, DZ. NR 518

INWESTOR		
GMINA WĄSÓSZ		
56-210 WĄSÓSZ, PLAC WONOŚCI 17		
BIURO PROJEKTOWE		
JACHPROJEKT JANUSZ TUMIŁOWICZ		
GÓRA UL. CISOWA 2		
tel.: 604-112-375, e-mail: jachprojekt@wp.pl		
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PIECZĘĆ

PROJEKTANT	INŻ. JANUSZ TUMIŁOWICZ	269/02/DUW	
ASYSTENT	INŻ. MICHAŁ TUMIŁOWICZ		
STADIUM		SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY		-	01.2016
RYSUNEK			NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE			09
- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI			