


297x470



	LEGENDA
	Taśma FeZn 30x4mm - uziom fundamentowy
	Drut FeZn fi8mm - zwody poziome
	Drut FeZn fi8mm - przewód odprowadzający
	Drut FeZn Ø8mm - połączenie zwodów poziomych układanych na różnych poziomach dachu oraz połączenie z przewodami odprowadzającymi
	Drut FeZn Ø8mm - zwód pionowy niski



SYLWIA JAMROŻY ROBOTECH INVESTMENT
ul. Piłsudskiego 5, 63-900 Rawicz
tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
NIP 699-115-93-01

temat :	Budynek usługowy PRZEDSZKOLE II oddziałowe				
adres obiektu :	Wąsosz, działka nr 518, jedn. ewid. Wąsosz, obręb Wąsosz	inwestor :	GMINA WĄSOSZ Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz		
rysunek :	INSTALACJA UZIEMIENIA	branża:	ELEKTRYCZNA	nr rys.:	4
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	data:	styczeń 2016	skala:	1:100
imię i nazwisko:		nr uprawnień:		podpis:	
projektant :	Robert Jamroży	WKP/0146/POOE/08 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.			
sprawdzający :	Wojciech Poprawa	WKP/0363/POOE/10 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.			
opracował :	Piotr Kolendowicz				
	Paweł Matuszkiewicz				